



PROGRAMMAZIONE

# IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Descrizione intervento	NUMERI INTERVENTI/MESE											
	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Intervento su linea VPL 1	4	4	2	/	/	4	4	4	4	/	4	4
Intervento su linea VPL 2	4	4	2	/	/	4	4	4	4	/	4	4
Intervento su linea vetro	4	4	2	/	/	4	4	4	4	/	4	4
intervento su linea Metalli	4	4	2	/	/	4	4	4	4	/	4	4
intervento su locali E.E.	/	/	/	1	/	1	/	/	/	1	/	/
intervento su locali uffici e spogliatoi	/	/	/	1	/	1	/	/	/	1	/	/

Note Ogni intervento ordinario prevede: 1. Pulizia filtri aria unità ventilanti interne con sanificazione batterie di scambio termico. 2. Pulizia batterie di scambio termico unità condensanti esterne. 3. Controllo carica gas refrigerante sistemi di climatizzazione. 4. Controllo assorbimento elettrico sistemi di climatizzazione. 5. Controllo pressioni di esercizio circuito frigorifero sistemi di climatizzazione. 6. Prova generale di funzionamento sistemi di climatizzazione. 7. Compilazione e sottoscrizione Libretto Macchina.